PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



WIDOK C-C



Studnia z polimerobetonu
warstwa wyrównawcza 1cm
płyta żelbetowa
2xpapa na lepiku lub termozgrzewalna
beton podkładowy 10cm
grunt rodzimy

UWAGA:

ŻURAW SŁUPOWY PRZYKOTWIĆ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO O WYMIARACH 0,5x0,5x1,0m

6.	Pomost roboczy, drabinka złazowa i wsporcza (st. KO)	1	kpl.	wg.prod.		
5.	Wentylacja ø110	1	kpl.	wg.prod.		
4.	Sonda hydrostatyczna	1	kpl.	wg.prod.		
3.	Płyta pokrywowa z otworem pod właz ø800mm	1	szt	polimbet.		
2.	Studnia z polimerobetonu ø1500m	1	szt.	polimbet.		
1.	Instalacja tłoczna ścieków DN80 o wydajności Qmax=5,28l/s wraz z układem odcinającym i pompami	1	kpl.	wg.prod.		

Inwestycja: KONTENEROWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PODSTREFY LSSE OKMIANY

Adres: OBRĘB OKMIANY, GMINA CHOJNÓW

Tytuł rysunku: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

POMPOWNIA ŚCIEKÓW PK2

	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
Projektował	Mariusz SZUBERT	instal.–inż. sanit. 462/90	08.2012	
Wykonał	Hanna BŁAHUT	–	,,	
Sprawdził	Bogdan TARNAWSKI	instal.–inż. sanit. 68/2000	,,	
Kier.oprac.	Hanna BŁAHUT	–	,,	

Branża: Wielobranżowa

Projekt nr 498/11–02

Zastępuje rys

Stadium : Projekt budowlany

Podziałka 1:25

Nr arch. rys. 498/11-02-02

Arkusz

Zmiany

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE