

1–1; dł.–91,0 m



2–2; dł.–33,9 m



Wytyki dla trzpieni

Trzpień Tr2, szt.6
Trzpień Tr3, szt.2
Trzpień Tr4, szt.2
Trzpień Tr5, szt.1
Trzpień Tr6, szt.1
Trzpień Tr7, szt.1
Trzpień Tr8, szt.1



Beton: C20/25(B25) – ławy fundamentowe
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: AIIIN–BST500S; A0–St0S
Otulina: ław fundamentowych 5 cm

Uwagi:

1. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu jest dla I strefy: –0,80 m p.p.t., rzędna posadowienia fundamentów –0,98 m od poziomu terenu.
2. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu.
3. Pod ławami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu min. 10 cm.
4. Izolacja pozioma pod ścianę (na ławie) 2 x papa podkładowa, izolacja pionowa ścian: 2 x abizol lub dysperbit.
5. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M–6 na zaprawie cementowej M5.
6. W ławach i stopach fundamentowych z zaznaczonymi trzpieniami należy zakotwić pręty pionowe dla danych trzpieni.
7. Zbrojenie główne ław fundamentowych stalą BST500S i strzemionami ze stali St0S.
   Zbrojenie ław fundamentowych wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.

Łączenie prętów w ławach prostopadłych



Kotwienie prętów w narożach



Łączenie prętów na zakład



Trzpień Tr1, szt.4



UWAGI:
1. Końce marek przed wbetonowaniem w trzpienie należy rozciąć i odgiąć.
2. Przyspawać półki do marek pod oparcie stupów.
3. Elementy stalowe cynkowane.

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE; Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów			
obiekt	Budynek świetlicy wiejskiej			
adres	Działka nr ewid. 344, 343/3, 343/5 obręb 0010 Konradówka, gmina Chojnów			data 09.02.2018
rysunek	RZUT FUNDAMENTÓW			skala 1:75/20
stadium	P.B. – KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis	rys. K1
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr.–proj. 87/005/04		
opracował	mgr inż. Arkadiusz Ruchata	---		