


----- taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza

zestaw wodomierzowy: zawór odcinający DN32, wodomierz DN20, zawór odcinający DN32, zawór antyskażeniowy EA DN32, filtr skośny DN32, zawór odcinający DN32 z kurkiem spustowym.

UWAGA:  
Głębokość posadowienia projektowanego odcinka przyłącza wodociągowego dostosować do posadowienia istniejącego odcinka przyłącza zachowując zachowując przykrycie rurociągu min. 1,2 m.



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

FOSSA

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów			
obiekt	Budowa świetlicy wiejskiej			
adres	Działka nr ewid. 344, 343/3, 343/5 obręb 0010 Konradówka, gmina Chojnów			data 09.02.2018
rysunek	PROFILE			skala 1:100/200/250
stadium	P.B. – B. SANITARNA	nr upr.	podpis	rys.  S2
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	spec. instalacyjna 108/DoS/07		
opracował	– – – – –	– – – – –		