ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DZ1	DZ2	DW1	D1		D2		D3	
										
					L	P	L	P	DRZWI WAHADŁOWE	
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	156	100	156	90		90		93	3,40 m
	H	200	200	200	200		200		200	
Wymiar w świetle ościeży	S_o	183	124	183	100		100		118	
	H_o	281	281	281	205		205		206	
Ilość szt.		2 – LEWE	1 – PRAWE	1 – PRAWE	2	4	1	–	2	
UWAGI		Drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części: panel, w górnej + naświetle szyba). Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 100 cm.	Drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części: panel, w górnej + naświetle szyba). Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego skrzydła czynnego w świetle 100 cm.	Drzwi wewnętrzne stalowe profilowe zimne, wypełnienie półpełne (w dolnej części: panel, w górnej + naświetle szyba). Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 100 cm.	drzwi płycinowe wewnątrzlokalowe należy podciąć w dolnej części umożliwiając wentylację		drzwi płycinowe wewnątrzlokalowe		Drzwi wewnętrzne PVC profilowe zimne, wypełnienie półpełne (w dolnej części: panel, w górnej szyba).	łączna długość ścian z drzwiami do zabudowy systemowej toalety

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

		O1	O2	O3	O4
					
Wymiar w świetle ościeży	S_o	170	170	120	120
	H_o	190	230	190	170
Ilość szt.		2	6	4	2
UWAGI		W każdym oknie zatosować nawiewniki okienne oraz stosować okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym. Należy zastosować profile okienne min. 6 – komorowe, trzyszybowe z szybą z ciepłą ramką.			

UWAGA:

1. Wymiary otworu w świetle ościeży (muru) dostosować do rodzaju stolarki wg indywidualnego zamówienia.
2. Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł.
   - szklenie zestawem trzyszybowym o współczynniku min. 0,5 W/m2K
   - w dolnej części drzwi do łazienek otwory nawiewne (tuleje okrągłe 5 szt. o średnicy wewnętrznej 7,5 cm lub kratka prostokątna o wymiarach 8x27,5 cm, lub podcięciem wentylacyjnym) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2
   - w kancelariach i kuchniach między drzwiami a podłogą szczelina o pow. netto 80 cm2
   - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax=1,5 W/m2K
   - współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax=1,1 W/m2K – PROJEKTOWANE U=0,9 W/m2K
   - współczynnik przenikania ciepła dla okien połaciowych Umax=1,3 W/m2K
   - zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polskiej Normie PN–B–03430:1983 ze zmianą Az3:2000 w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń należy zastosować systemowe nawiewniki okienne dostarczane przez producentów profili okiennych. Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. Dobór liczby nawiewników jest zależna od wydajności nawiewnika wybranego producenta oraz do ilości powietrza potrzebnej do usunięcia (a więc i dostarczenia).
3. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy ostatecznie uzgodnić kierunki otwierania oraz rodzaj i wzór stolarki drzwiowej (drewnianej dwu– i jednoskrzydłowej) z Inwestorem.
4. Drzwi i ścianki dzielące w pomieszczeniu wc oraz umywalniach należy wykonać wg systemowego rozwiązania zabudowy sciankami i drzwiami z płyt HPL gr. 12 mm.

RYSUNEK SCHEMATYCZNY ZABUDOWY TOALETY



–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów			
obiekt	Budynek świetlicy integracyjno–terapeutycznej w Budziwojowie			
adres	Budziwojów, obręb 0003, działka nr 163/203, Gmina Chojnów			data 08.05.2017
rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI			skala b/s
stadium	P.B.W. – ARCHITEKTURA	nr upr.	podpis	rys. A7
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas – Leśniak	spec. architekt. 12/08/DOIA		
opracował	mgr inz. Sławomir Fossa	spec. konstr.–proj. 87/DOŚ/04		