PRZEKRÓJ B–B



LEGENDA:
1. SYSTEMOWA LISTWA PODPARAPETOWA DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI

0 1 2 3 4 5m

P1 Posadzka na gruncie

- płytki gresowe antypoślizgowe na kleju/panele podłogowe 2 cm
- wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym – włóknem stalowym 25 kg/m3, zatarta na gładko gr. 6 cm (wytrzymałość na ściskanie C12/15–15 MPa, na zginanie F2)
- 1 x folia pcv na zakład 0.3 mm
- styropian twardy EPS 200 2x5 cm (λ=0,036 W/mK)
- 1 x folia pcv na zakład 0.3 mm
- płyta betonowa z betonu B25, kruszywo max 16 mm, zbrojona górą i dołem prętem ø6 mm (siatką 25/25 cm) ze stali StOS grubości 12 cm
- podsypka piask. żwirowa 10 cm zagęszczana warstwami Is=0,98
- podbudowa z tłucznia kamiennego (0–31) 20 cm zagęszczana warstwami Is=0,98
- nośny grunt rodzimy

D1 Połać dachu

- blachodachówka
- łata drewniana 6x4 cm
- kontrłata drewniana 5x3 cm
- pustka pow. wentylowana
- izolacja paroprzepuszczalna
- pas górny wiązara

S1 Strop międzykondygnacyjny

- deska strugana 3 cm, na ciągach komunikacyjnych
- pas dolny drewnianego wiązara
- wełna mineralna 25 cm (λ=0,035 W/mK)
- ruszt stalowy, krzyżowy 6 cm
- izolacja paroszczelna
- 2 x 1,25 cm płyta GKF, w pomieszczeniach mokrych płyta GKFI 2 x 1,25 cm

NA CAŁYM BUDYNKU PODWIESZANY SUFIT REI30
WG SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA WYBRANEGO PRODUCENTA

M1 Ściana zewnętrzna

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczek betonowy M–6 24 cm – poniżej wierzchu płyty bet.
- bloczek silikatowy 24 cm (20 MPa, λ=0,550 W/mK) – powyżej wierzchu płyty betonowej
- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian EPS 100 20 cm (λ=0,035 W/mK)
- siatka + klej
- tynk cienkowarstwowy żywiczny – (uziarnienie 1,4–2 mm) – powyżej gruntu poniżej terenu folia kubełkowa

M2 Ściana zewnętrzna

- tynk cem. wapienny III kat. 1,5 cm + gładź
- bloczek silikatowy 24 cm (20 MPa, λ=0,550 W/mK)
- styropian EPS 70 20 cm (λ=0,04 W/mK)
- siatka + klej
- cienkowarstwowy tynk silikonowy 2 mm

M3 Ściana wewnętrzna działowa

- tynk cem. wapienny III kat. 1,5 cm + gładź
- bloczek silikatowy 12 cm (15 MPa, λ=0,810 W/mK)
- tynk cem. wapienny III kat. 1,5 cm + gładź

M4 Ściana wewnętrzna nośna

- tynk cem. wapienny III kat. 1,5 cm + gładź
- bloczek silikatowy 24 cm (20 MPa, λ=0,550 W/mK)
- tynk cem. wapienny III kat. 1,5 cm + gładź

M5 Ściana wewnętrzna

Przykładowy opis systemu zabudowy toalet:
Wymiary:
- wysokość całkowita 203 cm,
- odstęp od podłogi 15 cm.

Ściany systemowe:
- ściany kabin wykonane z płyty HPL gr. 12 mm, kolor wybrany wg wzornika producenta przez zamawiającego. Pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym, całość zabezpieczona listwą PCV 2 mm. Stopy mocujące – lakierowane odlewy aluminiowe.

M6 Ściana wewnętrzna

Przykładowy opis systemu zabudowy toalet:
Wymiary:
- wysokość całkowita 260 cm,
- odstęp od podłogi 1,5 cm.

Drzwi:
- szerokość skrzydła w świetle min. 80 cm, wysokość 201,5 cm,
- drzwi wyposażyć w dwa komplety zawiasów funkcyjnych, klamkę. Drzwi wykonane z płyty HPL gr. 12 mm, kolor wybrany wg wzornika producenta przez zamawiającego.

Ściany systemowe:
- ściany kabin wykonane z płyty HPL gr. 12 mm, kolor wybrany wg wzornika producenta przez zamawiającego. Pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym, całość zabezpieczona listwą PCV 2 mm. Stopy mocujące – lakierowane odlewy aluminiowe.

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów		
obiekt	Budynek świetlicy integracyjno–terapeutycznej w Budziwojowie		
adres	Budziwojów, obręb 0003, działka nr 163/203, Gmina Chojnów		data 08.05.2017
rysunek	PRZEKRÓJ PIONOWY B–B		skala 1:50
stadium	P.B.W. – ARCHITEKTURA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas - Leśniak	spec. architekt. 12/08/DOIA	
opracował	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr.–proj. 87/DOŚ/04	rys. A3