Biała - studzienka
odpowietrzająco-napowietrzająca z czyszczakiem



Nr	Nr kat.	Rodzaj armatury	Szt.	Producent
1.	9864	zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków kołnierzowy DN 50mm	1	HAWLE
2.	------	czyszczak rewizyjny CRS H z zaworem hydrantowym DN 100mm	1	COROL
3.	3600	Zasuwa nożowa z niewznoszącym wrzecionem - DN 100mm	2	HAWLE
4.	4000E2	zasuwa kołnierzowa typu E2 DN50mm z kółkiem ręcznym	1	HAWLE
5.	0400	kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem dla rur z PE - DN 100mm	1	HAWLE
6.	0400	kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem dla rur z PE - DN 90mm	1	HAWLE
7.	8510	trójnik żeliwny kołnierzowy T DN 50/80mm	1	HAWLE
8.	8550	zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR 80/100mm	1	HAWLE
9.	600	Biofiltr koszowy podwieszany do studni kanalizacyjnych pod włazem Ø600mm	1	BioArkus Warszawa

Alternatywnie można zastosować innych producentów np.:
AKWA Gniezno, TYCO Waterworks, AVK.

UWAGA:
Wszystkie przejścia przez ścianę komór wykonać w technologii szczelnej
Komorę wykonać z kręgów betonowych min. B45, W8
Stopnie złazowe w układzie drabinowym z prętów Ø32mm
powlekane tworzywem

Nr węzła	Rzędna terenu [Rz. t.]	Rzędna osi rurociągu [Rz. o.]	Rzędna dna komory [Rz. d.]	Wysokość [Hc]
w41aBi	142,19	140,59	139,79	2,40m
w49Bi	140,60	139,00	138,20	2,40m

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–USŁUGOWE
POLPROJEKT

Projektował	inż. H. Witkowska	327i8/87/Pw	II.09.	
Opracował	mgr inż. Maciej Roszkiewicz		II.09.	
Opracował	mgr inż. Leszek Paluszyński		II.09.	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ćwikła	WKP/0091/ PWOS/03	II.09.	
Kier.Prac.	mgr Inż. arch. M.Deresiński	207/90/Pw	II.09.	
Nr zlecenia	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
1265/08	Branża: sanitarna		Stadium: P. B-W	

Zadanie Inwestycyjne
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejscowość
BIAŁA gm.CHOJNÓW

Obiekt
Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne i pompownie

Treść rys.
SCHEMAT STUDNI NA-ODPOWIETRZAJACYCH Z CZYSZCZAKIEM

Skala

Nr rys.
10.Bi-L