

Chojnów, 25.05.2020 r.

SO.271.5.3.2020.MB

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kollątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia), - wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie

Odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem projektu budowlanego: „Dno studni zabezpieczyć należy np. wkładką PRECO lub blachą kwasoodporną OH 18 N 9 grub. Min. 1 cm”. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższy zapis dotyczy tylko studni na rurociągu tłocznym.

Odpowiedź nr 1:

Tak, dotyczy tylko studni na rurociągu tłocznym (studni rozprężnych).

Pytanie nr 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienia branżowe.

Odpowiedź nr 2:

Uzgodnienia branżowe (Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie) zostały uwzględnione w opisie technicznym.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego. Prosimy o podanie stawek tych opłat.

Odpowiedź nr 3:

Nie. Zamawiający nie przewiduje opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 4:

Prosimy o opisanie (podanie) sposobu odbudowy nawierzchni drogowych. Czy warstwę podbudowy i warstwę wiążącą i ścieralną wykonujemy tylko po śladzie czy podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie a ścieralną na całej szerokości ? W jakiej kategorii mają być odtworzone drogi?

Odpowiedź nr 4:

Odbudowa dróg asfaltowych - podbudowa i warstwa wiążąca po śladzie wykopu, a warstwa ścieralna na całej szerokości.

Konstrukcja odbudowy nawierzchni:

- podbudowa z tłucznia 0÷31 – 30 cm
- warstwa wiążąca – 4 cm
- warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni – 4 cm
- zakładana szerokość jezdni 4,0 m
- orientacyjna łączna powierzchnia warstwy ścieralnej ok. 3.000-3.100 m² (właściwego ustalenia powierzchni należy dokonać na podstawie pomiarów w terenie lub na podstawie projektu)
- ponadto należy wykonać po obu stronach jezdni pobocza o szerokości 50 i grubości 10 cm z tłucznia 0÷31.

Z up. WÓJTA
mgr Grzegorz Styrkowiec
Zastępca Wójta