

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2021/2022 dla szkół gminnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojnow

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647452

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Fabryczna 1

1.4.2.) Miejscowość: Chojnow

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-225

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 76 / 81-88-502

1.4.8.) Numer faksu: 76 / 81-87-587

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@gmina-chojnow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://gmina-chojnow.bip.net.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234583/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 12:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00227976/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju

napędowego grzewczego) w okresie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej łącznej (minimalnej) ilości 50 000,00 litrów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość zrealizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 20% wartości umowy, tj. nie więcej niż o 10 000 litrów. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego z realizacji prawa opcji.

3. Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość dostawy do niżej wymienionych obiektów:

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach, Rokitki 32A, 59-225 Chojnów

b) Szkoła Podstawowa w Starym Łomie, Stary Łom 42, 59-225 Chojnów

c) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach, Niedźwiedzice 16, 59-225 Chojnów

d) Punkt Przedszkolny w Goliszowie przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach z siedzibą w Goliszowie, Goliszów 35, 59-225 Chojnów

e) Szkoła Podstawowa w Okmianach, Okmiany 65, 59-225 Chojnów

4. Zamówienia częściowe będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki e-mail.

5. Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz. Transport oleju odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

6. Olej opałowy musi być dostarczany w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach 8.00 - 14.00.

7. Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

8. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazań przepływomierza.

9. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 (gatunek L-1) i charakteryzować się następującymi parametrami :

- gęstość w temp. 15°C - max 860 kg/m³
- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min. 56 °C
- zawartość siarki - max. 0,1 % m/m
- lepkość kinetyczna w temp. 20 °C - max. 6,00 mm²/s
- zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg
- zawartość wody - max. 200 mg/kg
- barwa - czerwona

10. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. poz. 2008).

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego grzewczego) w okresie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej łącznej (minimalnej) ilości 50 000,00 litrów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania

umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość zrealizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 20% wartości umowy, tj. nie więcej niż o 10 000 litrów. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego z realizacji prawa opcji.

3. Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość dostawy do niżej wymienionych obiektów:

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach, Rokitki 32A, 59-225 Chojnów
- b) Szkoła Podstawowa w Starym Łomie, Stary Łom 42, 59-225 Chojnów
- c) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach, Niedźwiedzice 16, 59-225 Chojnów
- d) Punkt Przedszkolny w Goliszowie przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach z siedzibą w Goliszowie, Goliszów 35, 59-225 Chojnów
- e) Szkoła Podstawowa w Okmianach, Okmiany 65, 59-225 Chojnów

4. Zamówienia częściowe będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki e-mail.

5. Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz. Transport oleju odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

6. Olej opałowy musi być dostarczany w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach 8.00 - 14.00.

7. Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

8. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazań przepływomierza.

9. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-12 i charakteryzować się następującymi parametrami :

- gęstość w temp. 15°C - max 860 kg/m³
- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min. 56 °C
- zawartość siarki - max. 0,1 % m/m
- lepkość kinetyczna w temp. 20 °C - max. 6,00 mm²/s
- zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg
- zawartość wody - max. 200 mg/kg
- barwa - czerwona

10. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. poz. 2008).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-10-19 12:00

Po zmianie:
2021-10-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-10-19 13:00

Po zmianie:
2021-10-21 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-11-16

Po zmianie:
2021-11-19