

Chojnów, dnia 24.11.2021 r.

SO.271.14.2.2021.MB

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na zadanie pn. **„Prace budowlane związane z termomodernizacją budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów dla budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej oraz Szkoły Podstawowej w Okmianach w ramach poprawy efektywności energetycznej w formule zaprojektuj i wybuduj”**.

Zamawiający informuje iż do w/w postępowania w dniu 19.11.2021r., zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Krzywa:

1. Czy wymianie podlegają także deski na załame dachu łamanego?

Odp. 1

Tak.

2. Opaski okienne należy odtworzyć na wzór oryginalnych zachowanych fragmentów czy należy je jedynie oznaczyć innym kolorem podczas wykonywania elewacji tak jak jest to zrobione obecnie?

Odp. 2

Opaski okienne należy oznaczyć innym kolorem (jak obecnie), opaski okienne na których zachowane są zdobienia należy pozostawić bez zmian i pomalować.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wymianie podlegają jedynie drzwi zewnętrzne w budynku.

Odp. 3

Tak.

4. Na elewacji tylnej należy wymienić istniejące drzwi między gankiem a budynkiem? Czy należy wstawić drzwi wejściowe do ganku w miejsce istniejącej kraty?

Odp. 4

Należy wstawić drzwi wejściowe do ganku w miejscu istniejącej kraty.

5. Czy miejsce montażu pomp ciepła należy w jakiś sposób zabezpieczyć?

Odp. 5

Tak, należy wykonać ogrodzenie z furtką.

6. Czy kraty okienne należy jedynie zdemontować i zamontować ponownie po wykonaniu ocieplenia elewacji czy należy poddać je oczyszczeniu i przemalowaniu?

Odp. 6

Kraty oczyścić i pomalować.

7. Czy po przeprowadzonych pracach instalacyjnych należy przemalować wszystkie pomieszczenia?

Odp. 7

Tak, po wykonaniu wszystkich prac pomalować pomieszczenia.

Okmiany:

1. Czy miejsce montażu pomp ciepła należy w jakiś sposób zabezpieczyć?

Odp. 1

Tak, należy wykonać ogrodzenie z furtką.

2. Czy kraty okienne należy jedynie zdemontować i zamontować ponownie po wykonaniu ocieplenia elewacji czy należy poddać je oczyszczeniu i przemalowaniu?

Odp. 2

Kraty oczyścić i pomalować.

3. Prosimy o potwierdzenie, że

- schody zewnętrzne z murkami przy wejściu głównym,
- schody z murkiem do piwnicy od strony frontowej,
- murki doświetlenia piwnicy od strony frontowej,

nie wchodzą w zakres zadania.

Odp. 3

Nie wchodzą w zakres zadania.

4. Czy opaskę otokową należy wykonać dookoła całego budynku (pomijając schody wejściowe do budynku, do piwnicy i doświetlenia piwnicy)?

Odp. 4

Tak.

5. Czy okno w lukarnie od strony południowej należy wymienić na okno PCV takie samo jak jest po stronie północnej?

Odp. 5

Tak.

6. Czy w wycenie należy przewidzieć remont lukarn? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odp. 6

Tak, poprzez odtworzenie i odeskowanie.

7. Wg PFU należy ocieplić strop pod nieogrzewanym poddaszem, natomiast wg Audytu Energetycznego należy ocieplić dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem/stropodachem.

Czy należy przez to rozumieć, że należy wykonać:

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- i ocieplenie stropodachu pod dachem dobudówki (niższy budynek)?

Odp. 7

Należy ocieplić strop nad ostatnią kondygnacją zgodnie z PFU ponadto należy ocieplić pałacie dachu poprzez montaż foli paroizolacyjnej oraz wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr. min. 14 cm.

8. Czy podbitka dachu pozostaje bez zmian czy należy dokonać jej renowacji/naprawy?

Odp. 8

Tak, należy wykonać renowację podbitki.

9. Czy po przeprowadzonych pracach instalacyjnych należy przemalować wszystkie pomieszczenia?

Odp. 9

Tak, po wykonaniu wszystkich prac pomalować pomieszczenia.

Zatwierdził:

Honorata Tajchman – Rękoś

Sekretarz Gminy